



LEGENDA DE INCÊNDIO	
EXTINTORES	CARGA D'ÁGUA - 2 - A
	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - 5 - B : C
	CARGA DE PÓ BC - 20 - B : C
	CARGA DE PÓ BC - 80 - B : C
SISTEMA DE HIDRANTES	HIDRANTE SIMPLES
	REGISTRO DE REGALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTTEIRA TIPO LIGA DESLIGA)
	BOMBA DE INCÊNDIO
	RESERVA DE INCÊNDIO
LUMIN. EMERG.	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - BAUZAMENTO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO - ACLARAMENTO
SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME	AVISADOR TIPO AUDIO-VISUAL
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME
	CENTRAL DE DETEÇÃO E ALARME
ROTAS DE FUGA	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME COMPLEMENTOS	BATERIAS DO SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME (AUTONOMIA DE 01 HORA)
	FERRAGENS ANTI-PÂNICO
	DETECTOR DE FUMAÇA
	ENTRADA DE BOMBEIRO P/ COMBATE
	ABRIGO DE GÁS DE GLP

TUBO DE AÇO GALVANIZADO ø63mm (2.1/2")

TUBO QUE SOBE P/ PROX. PAVIMENTO

TUBO QUE DESCE P/ PAVIMENTO ANTERIOR

**ESPAÇO RESERVADO PARA CORPO DE BOMBEIROS**

PLANTA BAIXA 02/02  
ESCALA 1:100

CONFIGURAÇÃO PARA PLOTAGEM PROJ. ÁGUA-FRIA

RENAN	ESP	COR
01	0.10	07
02	0.30	07
03	0.30	07
04	0.40	07
05	0.15	05
06	0.10	05
07	0.15	07
08	0.15	07
09	0.25	08
10	0.20	15
12	0.10	07
14	0.10	14
40	0.20	43
42	0.15	42
50	0.15	50
70	0.15	70
82	0.05	07
144	0.10	144
150	0.15	150
170	0.10	170
174	0.15	42
250	0.20	252
251	0.30	251
252	0.30	252
253	0.20	253
254	0.80	07
255	1.10	255

FOLHA Nº 1  
841 x 594 mm

Responsável Técnico: Joel Rodrigo Cardoso - CREA 506.404.151-8

Responsável Pelo Uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

**PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**  
PLANTA BAIXA 02/02

Ocupação: E-5 PRÉ-ESCOLA

Local: Rua Guerino Navarro, 51 - Jd. Bela Vista  
MONTE ALTO/SP

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engº Joel Rodrigo Cardoso CREA: 506.404.151-8

ÁREA EXISTENTE: 2.068,08 m² ÁREA CONST.: 0,00m² ÁREA TOTAL: 2.068,08 m²

DESENHISTA: RENAN ESCALA: Indicada DATA: AGOSTO/2016

**ENGENHARIA**

03/06