



SIMBOLÓGIA	
A INSTALAR	DESCRIÇÃO
	Caixa de equalização de potenciais (sobrepôr)
	Descida fita de alumínio
	Haste de aterramento tipo Copperweld alta camada (254 microns) 5/8" x 2,40m
	PARA RAIOS FRANKLIN DE LATÃO CROMADO E MASTRO DE FERRO GALVANIZADO
	Minicaptor em barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 300mm
	Emenda para canto "LC" para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m
	Emenda para descida "LD" para barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m
	Emenda reta para barra de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m
	Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" x 3m
	Cabo de cobre nu 50mm <sup>2</sup>
	Caixa de inspeção interna na parede
	ELETRODUTO DE PVC Ø 1"

NOTA  
DE ACORDO COM A NBR 5419 - A RESISTÊNCIA DO SOLO NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 10 OHMS.

PROJETO -SPDA-		F. ÚNICA
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA		
OBJETO	EMEB - LOURDES BIZELLI	
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO	
ENDEREÇO	RUA - JEREMIAS DE PAULO EDUARDO -	
ESCALA	1:100	MONTE ALTO - SP Município
RESP. PELO PROJETO RUBENS BENEDITO DA SILVA CFT 03019558832		