



# PREFEITURA DE MONTE ALTO



## DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

**Pregão Eletrônico nº 60/2024**

**Processo SA/DL nº 87/2024**

**Recorrente: Lança Produtos Comércio e Serviço Ltda.**

Trata-se de recurso apresentado pela empresa Lança Produtos Comércio e Serviço Ltda., que deve ser conhecido, por ter sido interposto dentro do prazo estabelecido na alínea c, inciso I e parágrafo 1º, inciso I, do artigo 165, da Lei federal 14.133/21.

A recorrente demonstra inconformismo contra a decisão do Pregoeiro e Equipe de Apoio que classificou o item 2 ofertado pela empresa Bidden Comercial Ltda.

Alega que o produto ofertado pela Recorrida não atende às exigências do Edital, uma vez que o gerador ofertado, da marca Toyama, modelo TDG4000BX tem potência nominal 3 KVA e descrição do exigida é de 3,3 KVA e também afirma que o produto é monofásico de 110 ou 220 v, ao passo que o Edital exige 110 e 220v.

### DECISÃO

Primeiramente cumpre destacar que a análise do catálogo do produto foi realizada pela Secretaria da Saúde, unidade requisitante, durante o transcorrer da sessão pública, oportunidade em que aprovou o item ofertado.

Vejamos a descrição do objeto licitado que consta no Anexo I, do Edital do pregão:

2	<b>Gerador de Energia 3,3 KVA: motor a diesel</b> , com as seguintes características técnica: motor 4 tempos refrigerado a ar, sistema de partida do motor: Partida manual retrátil e elétrica, potência máxima de saída do gerador 3,6 KVA (3600W), potência nominal de saída do gerador 3,3 KVA (3300W), tensão de saída do gerador (CA) 110 V e 220V,	11			
---	--	----	--	--	--



# PREFEITURA DE MONTE ALTO



capacidade do tanque de combustível 11,5 litros, fase do Gerador monofásico, frequência do gerador 60Hz, rotação do eixo do motor 3600rpm.				
--	--	--	--	--

A Recorrida ofertou o produto da marca Toyama, modelo TDG4000BX e para embasar a decisão acerca do presente recurso foi consultado o catálogo apresentado pela empresa Bidden comercial Ltda., assim como diligencia realizada no sítio eletrônico do fabricante.

Com as informações técnicas obtida diretamente na página eletrônica do produto e confrontando com as exigências do Edital, temos a seguinte tabela:

Exigência do Edital	Especificação do Produto Ofertado	Atente às especificações?
Combustível: Diesel	Combustível: Diesel	Atende
Motor quatro tempos	Motor quatro tempos	Atende
Refrigerado a ar	Refrigerado a ar	Atende
Partida manual retrátil e elétrica	Partida manual retrátil	<b>Não atende</b>
Potência Máxima de saída: 3,60 kva	Potência Máxima de saída: 3,30 kva	<b>Não atende</b>
Potência Nominal: 3,30 kva	Potência Nominal: 3,00 kva	<b>Não atende</b>
Tensão de saída do gerador: (CA) 110 V e 220V	Bivolt 115/230 V	Atende
Capacidade do tanque de combustível :11,5 litros	Capacidade do tanque de combustível :11,6 litros	Atende
Gerador monofásico	Número de fase: monofásico	
Frequência do gerador: 60Hz	Frequência: 60Hz	Atende
Rotação do eixo do motor 3600rpm	Rotação do eixo do motor 3600rpm	Atende

Como visto, o equipamento não atende a três requisitos exigidos e por esta razão deve ser desclassificado e a sessão pública deve ser retomada para que sejam convocados os demais licitantes, na ordem de classificação para a negociação dos preços ofertados e a disponibilização de catálogos para a devida análise visando o atendimento às exigências do Ato Convocatório.



PREFEITURA DE  
**MONTE ALTO**



Destarte, com respeito à descrição do objeto da licitação, o Pregoeiro considera que as razões apresentadas se mostraram suficientes para modificar a decisão combatida, para efeito de desclassificar o item 2 da proposta da empresa Bidden Comercial Ltda.

Monte Alto, 17 de junho de 2.024.

José Roberto de Andrade Salgueiro  
Pregoeiro